



ข้องอ SEGMENTED ELBOWS


Size (D)	L ₁	Z			
		α 30° (± 2°)	α 45° (± 2°)	α 60° (± 2°)	α 90° (± 2°)
20	100	103	110	112	TAP-PS-IEB90-59R1 ¹
25			112	116	
32	140	144	155	158	
40		145	159	163	
50	170	177	TAP-PS-IEB45-59R1 ¹	199	
63		179		205	
75		180		212	
90		182		260	
110	280	295		375	
125		297		380	
140		299		384	
160		302		390	
180	300	324	413	433	TAP-PS-IEB90-59R1 ¹
200		327	417	439	
225		330	422	446	
250		334	428	453	
280	400	338	434	467	
315		343	441	492	
355		448	552	612	
400		454	569	639	
450	500	510	641	721	
500		567	712	800	
560		575	738	835	
630		584	768	878	
710	600	695	904	1027	TAP-PS-IEB90-59R1 ¹
800		707	939	1079	
900	650	771	1031	1190	
1000		784	1074	1250	
1200	750	911	1258	1469	
1400	1200	1388	1793	2037	
1600		1414	1878	2158	
1800	1400	1641	2162	2477	
2000		1668	2247	2598	



30°



45°
60°



90°



หมายเหตุ

- แนะนำให้ใช้ข้องอจัด (TAP-IM) ตามเอกสาร TAP-PS-IEB45-59R1 และ TAP-PS-IEB90-59R1
- อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อมอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 4427-3 และ BS EN 12201-3
- รัศมีของข้องอ: $R \geq 1.5$ เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (Radius of Segmented Elbows: $R \geq 1.5D$)
- ความหนา: T, อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา: SDR (Wall thickness: T, referred to Standard Dimension Ratio: SDR)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต (We reserved amendments of measure for improvement and adjust to the level of techniques.)